



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.105843

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «КАЛЕКИМ», Адрес: Россия, 142277, Московская область, городской округ Серпухов, деревня Петровское, квартал «В», дом 2, ИНН: 5077019388, ОГРН: 1065077011548, телефон: 8 (916) 330-21-26, электронная почта: info@kalekim.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

KALEKİM Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Адрес: Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188/1, 34325 Avcılar-Istanbul/Türkiye

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Краски фасадные и внутренние, грунтовки, декоративные штукатурки на воднодисперсионной основе марок Kalekim, Kale, Visuelle.
(см. приложение №1) Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2028 г. № 123-ФЗ)
Класс пожарной безопасности КМ1: ГОСТ 30244-94 Группа горючести Г1 – слабогорючие ГОСТ 30402-96 Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемый ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью ГОСТ 12.1.044.89 п.4.20 Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренные

код ТН ВЭД
32091000009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) №98294-ПРГ/ПБ-26 от 31.07.2026. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.08.2026 по 02.08.2029



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись

подпись

С.В. Ермолаев

инициалы, фамилия

А.Н. Магомедова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



№ 0000117

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.105843
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 03.08.2026 по 02.08.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Код ОКПД 2	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
20.30.11.120 320910 00009	5163 KALIA IPEK MAT, 5156 KALIA MAT, 5158 KALIA CLEAN CARE, 5167 JOKER PLUS IPEK MAT, 5169 JOKER PLUS MAT, 51 71 JOKER PLUS PLASTIK, 5165 ISITUT, 5161 SUTEN, 5181 TAVAN PLASTIGI, 5111 PROTEKTA, 5113 PERFORMA NS, 5110 PERFORMA+, 5105 PERFORMA, 5122 JOKER PLUS EXT, 5116 SILIKONA E, 5120 SILIKONATEX, 5190 SUPAR, KALE PROFESSIONAL PLASTIK MAT, KALE PROFESSIONAL PROMO IC CEPHE, KALE PROFESSIONAL SILIKONLU MAT IC CEPHE, KALE PROFESSIONAL TAVAN PLASTIGI, KALE PROFESSIONAL PROMO DIS CEPHE, KALE PROFESSIONAL DIS CEPHE, 5112 KALIA FULL MAT, 5123 PERFORMA PURE, 5006 DEKORPLUS WG, 5024 GRENART MICRO, 5026 GRENART MIDI, 5031 FigurArt, 5055 RENOTEX PLUS, 5030 DREWA, 5035 MIKRO DREWA, 5310 UNIASTAR, 5335 SILASTAR, Tecnica 22 CW, 5314 KALE PROFESSIONAL ASTAR, 5337 SATEN ALÇI ASTARI, 5315 KALE ANTI ALKALI PRIMER, 5334 CONCENTRATED PRIMER, 5336 TRANSITION PRIMER, 4510 GYPSASTAR, 4507 B-TONE, 4505 KALEKIM ASTAR, 4506 KALEKIM DOLGULU ASTAR, VISUELLE Aura, VISUELLE Dream, VISUELLE Orion, VISUELLE Stucco Satine, VISUELLE Stucco Calce, VISUELLE Betonart, VISUELLE Betonart Loft, VISUELLE Figura Fino, VISUELLE Metalik, VISUELE Grezzo, Vitray Lak, Visuelle Antique Finish Coat, Visuelle Artcrete Finish Coat	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2028 г. № 123-ФЗ) Класс пожарной безопасности КМ1: ГОСТ 30244-94 Группа горючести Г1 – слабогорючие ГОСТ 30402-96 Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемый ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью ГОСТ 12.1.044.89 п.4.20 Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренные



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

подпись

подпись

С.В. Ермолаев

инициалы, фамилия

А.Н. Магомедова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации